



COMUNE DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di BARI
Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici
Assessorato allo Sport
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo "San Francesco"

Progetto di fattibilità	Art. 23 co. 1-5-6	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	Proposta di intervento da realizzare con risorse provenienti dal FSC 2007-2013 - D.G.R. 629/015
Progetto definitivo	Art. 23 co. 1-7	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Progetto esecutivo	Art. 23 co. 1-8	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Elaborato grafico		TAV. n°	data
TITOLO		18b	18 Dicembre 2016
Scala: 1:50			
ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.			
PROGETTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
	Ing. Clelia TREMATORE		

LEGENDA

- Pulsante manuale di allarme incendio
- Segnalatore ottico-acustico di allarme incendio in atto
- Pulsante di sgancio
- Ripetitore ottico
- Rivelatore ottico di fumo puntiforme installato a soffitto
- Rivelatore di calore
- Altoparlante da interno. Potenza 6/10W
- Centrale di rivelazione incendi del tipo analogico indirizzato
- Centrale di audioevacuazione

Rivelazione incendi
Cavo testato e schermato per collegamenti in campo del tipo LSOH 2X1 mmq di colore rosso.
Illuminazione di sicurezza
L'illuminazione di sicurezza garantirà un livello di illuminazione non inferiore a 5lux ad 1m di altezza dal piano calpestio, lungo le vie d'uscita e nelle aree di tipo C e D1. La stessa sarà ottenuta mediante apparecchi autonomi d'emergenza avente autonomia pari a 2 ore e disposti secondo quanto indicato nell'elaborato grafico dell'impianto elettrico.

